

# 質問回答書

工事件名 : 東京科学大学(湯島)1号館西等照明設備改修工事

---

東京科学大学(湯島)1号館西等照明設備改修工事  
 にかかる **現場説明書・図面等** に対する質問書

番号	図面番号	質疑事項	回答	回答日
1	現場説明書	構内にてコンテナ設置は可能でしょうか。	可能ですが、具体的な位置や期間は監督職員との協議によります。	6月11日
2	図面E-07	1号館西9階の大講義室について、照明器具取付位置の高さと脚立等が立てられるかなどの足場の状況をご教示いただきたい。	照明器具取付位置の高さは約3600です。脚立は高さ約700の固定机を跨ぐ形で立てることが可能です。	6月11日
3	E06、E07、E08	照明を施工する天井の高さは、通常と同様で2.5m～3.0m程と想定してよろしいでしょうか？異なる場合天井の高さを教えてください。	1号館西9階大講義室は天井高さ約3600です。その他居室はご理解の通りです。	6月12日
4	現場説明書 頁(1)、別図1、 別図2	頁(1)、5(1)に「工事用地、範囲は別図1のとおりとし、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。」とありますが、別図1に工事用地の記載がありません。別図2の緑斜線部分を指しているという認識で宜しいでしょうか？ また、工事用地に照明器具等を保管する事は可能でしょうか？保管可能な場合、工事前日等に器具を搬入しておくことは可能でしょうか？	ご理解の通り、別図2の斜線部分を指しています。工事用地に収まる限りであれば器具を事前搬入、保管可能です。	6月12日