

質問回答書

工事名 東京科学大学(湯島)1号館加圧給水ポンプ改修工事

国立大学法人東京科学大学施設部

東京科学大学(湯島)1号館加圧給水ポンプ改修工事
に係る 現場説明書・図面等 に対する質問書

番号	図面番号	質疑事項	回答	回答日
1	5ページ目	低層用と高層用で分けてある給水ポンプを1つにまとめる工事という認識であってますか。	高層用の加圧給水ポンプと、低層用の加圧給水ポンプ(もともと高置水槽方式を改造済み)を1つにまとめる工事とする。 なお、揚水ポンプ(PW-1)は現在不使用のため撤去を行う。	6月17日
2	5ページ目	まとめるにあたって、圧力を均等にするベンが必要ですが、設置する場所がありますか。(ポンプ選定に必要なため建物の水栓数(全部)減圧弁の有無が知りたい)	減圧弁等は不要とし、ポンプの能力は機器表の通りとする。	6月17日
3	5ページ目	現在どのくらいの圧力で給水されているか、東京都からきている圧力を知りたいです。	受水槽の二次側のため、圧力は関係ないこととする。	6月17日
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				